

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond@mchskrsk.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному  
образованию город Норильск**

663305, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28, тел. 8(3919) 43-19-53 (ops7@nordm4c.ru)  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Норильск  
(место составления акта)

“ 07 ” апреля 20 21 г  
(дата составления акта)  
10 час. 00 мин  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 55

По адресу/адресам: 663300, Красноярский край, г. Норильск, Набережная Урванцева, 49  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 23.03.2021г. №55,  
подписанного заместителем главного государственного инспектора МО г.Норильск по пожарно-  
му надзору Тяпкиным Н.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и  
молодежи»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“30” марта 2021 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность: 00 час. 30 мин.

“07” апреля 2021 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность: 00 час. 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочий день/01 час.00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДиПР по МО г.Норильск ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при прове-  
дении выездной проверки)

МАУ ДО «ДТДМ», 23.03.2021г. в 14<sup>00</sup> час, вх. №59

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор МО г.Норильск по пожарному надзору Леоненко Станислав Валентинович, государственный инспектор МО г.Норильск по пожарному надзору Казанский Олег Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий отделом СТТ и ОБЖ Хабалов Олег Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение ПБ
1	Ширина эвакуационного выхода из тамбура (пом. № 27 по техпаспорту) непосредственно наружу в свету 0,70м.	ч.4. ст.4, (123-ФЗ) В случае если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19. Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Из технических помещений и кладовых площадью не более 20 м2 без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами, допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м.	МАО ДО «ДТДМ»
2	После эвакуационного выхода из коридора (пом. № 9 по техпаспорту) в тамбур (пом. №	ч.4. ст.4, (123-ФЗ) В случае если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем	МАО ДО «ДТДМ»

	28 по техпаспорту) располагается лестница, не имеющая горизонтальной входной площадки перед входом.	требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению; СП 1.13130.2020 п. 4.2.21. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	
--	---	--	--

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1.	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) от 22.08.2008г.
2.	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполненными остались п. п. №№ 23/1/1; 23/1/6; предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 11.03.2020 г. №23/1/1-16

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. предписания № 55/1/1-2 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 07.04.2021 года

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор МО г. Норильск  
Красноярского края по пожарному надзору

С.В. Леонтенко

Государственный инспектор МО г. Норильск  
Красноярского края по пожарному надзору

О.А. Казанский



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

“ 07 ” апреля 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond@mchskrsk.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по муниципальному образованию город Норильск**

663305, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28, тел. 8(3919) 43-19-53 (ofps7gpn@n4.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

### **Предписания № 55/1/1-2**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора МО г.Норильск Красноярского края по пожарному надзору Тяпкина Н.А. от 23.03.2021 г. №55, в соответствии со ст.6. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09.30 часов до 10.00 часов 30.03.2021 года и с 09.30 часов до 10.00 часов 07.04.2021 года государственным инспектором МО г. Норильск по пожарному надзору Леонченко Станиславом Валентиновичем, государственным инспектором МО г. Норильск по пожарному надзору Казанским Олегом Александровичем, совместно с заведующим отделом СТТ и ОБЖ Хабаловым Олегом Владимировичем, юридический адрес: Красноярский край, 663300, Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, 12, адрес объекта: 663300, Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, 49, проведена внеплановая выездная проверка.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
55/1/ 1	Ширина эвакуационного выхода из тамбура (пом. № 27 по техпаспорту) непосредственно наружу в свету 0,70м.	ч.4. ст.4, (123-ФЗ) В случае если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих поло-	До 01.10.2022г.

		<p>жений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона. применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению;</p> <p>СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.19. Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Из технических помещений и кладовых площадью не более 20 м<sup>2</sup> без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами, допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м.</p>	
55/1/ 2	<p>После эвакуационного выхода из коридора пом. № 9 по техпаспорту) в тамбур (пом. № 28 по техпаспорту) располагается лестница, не имеющая горизонтальной входной площадки перед входом.</p>	<p>ч.4. ст.4, (123-ФЗ) В случае если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению;</p> <p>СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 4.2.21. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.</p>	До 01.10.2022г.

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1.	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) от 22.08.2008г.
2.	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор МО г. Норильск  
Красноярского края по пожарному надзору  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



С.В. Леонченко

(подпись)

«07» апреля 2021 г.

Государственный инспектор МО г. Норильск  
Красноярского края по пожарному надзору  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



О.А. Каганский

(подпись)

«07» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

  
\_\_\_\_\_

(подпись)

  
\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы)

«07» апреля 2021 г.

- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond@mchs17nsk.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному  
образованию город Норильск**

663305, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28, тел. 8(3919) 43-19-53 (ogpn.norilsk@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Норильск

(место составления акта)

“ 07 ” апреля 20 21 г.

(дата составления акта)

10 час. 30 мин

(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 56

По адресу/адресам: 663300, Красноярский край, г. Норильск, пр-д. Солнечный, 10А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 23.03.2021г. №56,

подписанного заместителем главного государственного инспектора МО г.Норильск по пожарно-  
му надзору Тяпкиным Н.А

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и  
молодежи»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“30” марта 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность: 0 час. 30 мин.

“07” апреля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность: 0 час. 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочий день/01 час.00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДиПР по МО г.Норильск ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

МАУ ДО «ДТДМ», 23.03.2021г. в 14<sup>00</sup> час, вх. №59

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор МО г.Норильск по пожарному надзору Леоненко Станислав Валентинович, государственный инспектор МО г.Норильск по пожарному надзору Казанский Олег Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий отделом СТТ и ОБЖ Хабалов Олег Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение ПБ
1	Эвакуационный выход из коридора (пом. № 12 по техпаспорту) ведет непосредственно в подъезд жилого дома	ч.4. ст.4, (123-ФЗ) В случае если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению; СП 1.13130.2020 п.4.2.6. Части здания различной функциональной пожарной	МАО ДО «ДТДМ»

	<p>опасности, разделенные противопожарными преградами. должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами, за исключением специально оговоренных случаев.</p> <p>Части здания различной функциональной пожарной опасности, выделенные противопожарными преградами в пожарные отсеки, в составе многофункционального здания должны быть обеспечены обособленными эвакуационными выходами с этажа. Допускается предусматривать не более 50% выходов в соседние пожарные отсеки (за исключением выхода в отсек класса Ф5 из частей здания иной функциональной пожарной опасности), размещенные на одном этаже, при условии, если указанными преградами являются противопожарные стены (перегородки). При этом части здания класса Ф5 должны быть обеспечены обособленными эвакуационными выходами.</p> <p>СП 4.13130.2013</p> <p>п.5.2.7. Размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений другого назначения в зданиях класса Ф1.3 допускается в подвальном, цокольном, первом, втором (в крупных, крупнейших и сверхкрупных городах) и в третьем этажах многоквартирного жилого здания, при этом помещения жилой части от общественных помещений следует отделять противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа) без проемов. Противопожарные требования к конструкциям встроенно-пристроенных частей содержатся в СП 2.13130.</p>	
--	--	--

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1.	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) от 22.08.2008г.
2.	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
3.	СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполненными остались п. п. №№ 20/1/1; предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 11.03.2020 г. №20/1/1-8

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. предписание № 56/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 07.04.2021 года

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор МО г. Норильск  
Красноярского края по пожарному надзору

С.В. Леонтенко

Государственный инспектор МО г. Норильск  
Красноярского края по пожарному надзору

О.А. Казанский



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 07 ” апреля 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond@mchskrsk.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по муниципальному образованию город Норильск**

663305, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28, тел. 8(3919) 43-19-53 (ofps7epn@m4c.ru)  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания № 56/1/1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец  
творчества детей и молодежи»**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора МО г.Норильск Красноярского края по пожарному надзору Тяпкина Н.А. от 23.03 2021 г. №56, в соответствии со ст.6. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.00 часов до 10.30 часов 30.03.2021 года и с 10.00 часов до 10.30 часов 07.04.2021 года государственным инспектором МО г. Норильск по пожарному надзору Леонченко Станиславом Валентиновичем, государственным инспектором МО г. Норильск по пожарному надзору Казанским Олегом Александровичем, совместно с заведующим отделом СТТ и ОБЖ Хабаловым Олегом Владимировичем, юридический адрес:, Красноярский край, 663300, Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, 12, адрес объекта: 663300, Россия, Красноярский край, г. Норильск, пр-д. Солнечный, 10А, проведена внеплановая выездная проверка.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
55/1/ 1	Эвакуационный выход из коридора (пом. № 12 по техпаспорту) ведет непосредственно в подъезд жилого дома	ч.4. ст.4, (123-ФЗ) В случае если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих поло-	До 01.10.2023г.

	<p>жений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению;</p> <p>СП 1.13130.2020</p> <p>п.4.2.6. Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами, за исключением специально оговоренных случаев.</p> <p>Части здания различной функциональной пожарной опасности, выделенные противопожарными преградами в пожарные отсеки, в составе многофункционального здания должны быть обеспечены обособленными эвакуационными выходами с этажа. Допускается предусматривать не более 50% выходов в соседние пожарные отсеки (за исключением выхода в отсек класса Ф5 из частей здания иной функциональной пожарной опасности), размещенные на одном этаже, при условии, если указанными преградами являются противопожарные стены (перегородки). При этом части здания класса Ф5 должны быть обеспечены обособленными эвакуационными выходами.</p> <p>СП 4.13130.2013</p> <p>п.5.2.7. Размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений другого назначения в зданиях класса Ф1.3 допускается в подвальном, цокольном, первом, втором (в крупных, крупнейших и сверхкрупных городах) и в третьем этажах многоквартирного жилого здания, при этом помещения жилой части от общественных помещений следует отделять противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа) без проемов. Противопожарные требования к конструкциям встроенно-пристроенных частей содержатся в СП 2.13130.</p>	
<p>Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены</p>		
1.	<p>Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	

	(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) от 22.08.2008г.
2.	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
3.	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор МО г. Норильск  
Красноярского края по пожарному надзору  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

  
  
С.В. Леонченко  
(подпись)

«07» апреля 2021 г.

Государственный инспектор МО г. Норильск  
Красноярского края по пожарному надзору  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

  
  
О.А. Фазанжий  
(подпись)

«07» апреля 2021 г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

«07» апреля 2021 г.

- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond@mchskrsk.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному  
образованию город Норильск**

663305, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28, тел. 8(3919) 43-19-53 (ofps7gpn@m4c.ru)  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Норильск  
(место составления акта)

“ 07 ” апреля 2021 г.  
(дата составления акта)  
11 час. 00 мин  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального**  
**контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 57

По адресу/адресам: 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, 46  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 23.03.2021г. №57,  
подписанного заместителем главного государственного инспектора МО г.Норильск по пожарно-  
му надзору Тяпкиным Н.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и  
молодежи»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“30” марта 2021 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность: 00 час. 30 мин.

“07” апреля 2021 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность: 00 час. 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочий день/01 час.00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДиПР по МО г.Норильск ГУ МЧС России по Красноярскому краю  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при прове-  
дении выездной проверки)

МАУ ДО «ДТДМ», 23.03.2021г. в 14<sup>00</sup> час, вх. №59

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор МО г.Норильск по пожарному надзору Леоненко Станислав Валентинович, государственный инспектор МО г.Норильск по пожарному надзору Казанский Олег Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий отделом СТТ и ОБЖ Хабалов Олег Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение ПБ
1	Ширина эвакуационного прохода в коридоре (пом. № 16 по техпаспорту) через арку в свету 0,83м	ч.4. ст.4, (123-ФЗ) В случае если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению; СП 1.13130.2020 п. 4.3.3. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек; 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м - во всех остальных случаях.	МАО ДО «ДТДМ»

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены

1. Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (в

	ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) от 22.08.2008г.
2.	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполненными остались п. п. №№ 21/1/2; предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 11.03.2020 г. №21/1/1-8

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. предписания № 56/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 07.04.2021 года

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор МО г. Норильск  
Красноярского края по пожарному надзору

С.В. Леонченко

Государственный инспектор МО г. Норильск  
Красноярского края по пожарному надзору

О.А. Казанский



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 07 ” \_\_\_\_\_ апрель 20 21 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond@mchskrsk.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по муниципальному образованию город Норильск**

663305, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28, тел. 8(3919) 43-19-53 (ofps7upn@m4c.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

### Предписания № 57/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец  
творчества детей и молодежи»**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора МО г.Норильск Красноярского края по пожарному надзору Тяпкина Н.А. от 23.03.2021 г. №56, в соответствии со ст.6. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.30 часов до 11.00 часов 30.03.2021 года и с 10.30 часов до 11.00 часов 07.04.2021 года государственным инспектором МО г. Норильск по пожарному надзору Леонченко Станиславом Валентиновичем, государственным инспектором МО г. Норильск по пожарному надзору Казанским Олегом Александровичем, совместно с заведующим отделом СТТ и ОБЖ Хабаловым Олегом Владимировичем, юридический адрес:, Красноярский край, 663300, Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, 12, адрес объекта: 663300, Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, 46, проведена внеплановая выездная проверка.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
55/1/ 1	Ширина эвакуационного прохода в коридоре (пом. № тб по техпаспорту) через арку в свету 0,83м	ч.4. ст.4, (123-ФЗ) В случае если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в	До 01.10.2022г.

		<p>отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению;</p> <p>СП 1.13130.2020</p> <p>п. 4.3.3. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:</p> <p>1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек;</p> <p>0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;</p> <p>1,0 м - во всех остальных случаях.</p>	
<p>Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены</p>			
1.	<p>Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) от 22.08.2008г.</p>		
2.	<p>СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68 т.(391)2751630, sekretar@mciskrsk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по муниципальному образованию г. Норильск  
663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28 т.(3919)431953, ogpn.norilsk@mail.ru  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Норильск  
(место составления акта)

« 07 » апреля 20 21 г.  
(дата составления акта)  
12 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального**  
**контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 58

По адресу/адресам: 663302, Красноярский край, г. Норильск, ул. Московская, 29А  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 23.03.2021 № 58  
подписанного заместителем главного государственного инспектора МО г. Норильск по  
пожарному надзору Тяпкиным Н.А.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец  
творчества детей и молодежи»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 30 » марта 20 21 г. с 11 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжит. 0 ч. 30 мин.  
« 07 » апреля 20 21 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжит. 0 ч. 30 мин.  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица  
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочий (их) день(дня) / 1 час 00 мин.  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по МО г. Норильск ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
Копия распоряжения направлена в МАУ ДО «ДТДМ» вх. № 59 от 23.03.2021 г. 12ч.00мин.  
(заполняется при проведении выездной проверки)  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Казанский Олег Александрович, государственный инспектор МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Леонченко Станислав Валентинович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий отделом СТТ и ОБЖ МАУ ДО Хабалов Олег Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Ширина эвакуационного выхода из коридора (пом. № 7 по техпаспорту) в тамбур (пом. № 8 по техпаспорту) в свету 0,71 м.	ч. 4 ст. 4 № 123-ФЗ. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1_1 и 1_2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. п. 4.2.19. СП 1.13130.2020. Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м.	МАУДО «ДТДМ»
2.	Ширине эвакуационного прохода в коридоре (пом. №№ 5, 6, 7 по техпаспорту) через арки в свету 0,77 м.	ч. 4 ст. 4 № 123-ФЗ. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1_1 и 1_2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона,	МАУДО «ДТДМ»

		<p>закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>п. 4.3.3. СП 1.13130.2020. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее 1,0 м.</p>	
3.	<p>План эвакуации, размещенный в коридоре (пом. № 5 по техпаспорту), висит не в соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации.</p>	<p>п. 6.2.10. ГОСТ Р 12.2. 143-2009. Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на колоннах и в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации.</p>	<p>МАУДО «ДТДМ»</p>
<p>Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены</p>			
1.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
2.	СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. «Эвакуационные пути и выходы».		
3.	ГОСТ Р 12.2. 143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные.		

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнено предписание от 11.03.2020 № 22/1/1-3, № 22/1/9

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 07.04.2021 № 58/1/1-3

Подписи лиц, проводивших проверку:


Государственный инспектор МО г. Норильск  
Красноярского края по пожарному надзору

О.А. Казанский


Государственный инспектор МО г. Норильск  
Красноярского края по пожарному надзору

С.В. Леонченко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 07 » апреля 20 21 г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
 Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
 660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68 т.(391)2751630, sekretar@umciskrsk.ru  
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
 по муниципальному образованию г. Норильск  
 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28 т.(3919)431953, ogpn.norilsk@mail.ru  
 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания № 58/1/1-3  
 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
 мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
 предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
 (полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

«Дворец творчества детей и молодежи»  
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора МЧС г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Н.А. Тяпкина от «23» марта 2021 года № 58, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. «30» марта 2021 г., и с 11 ч. 30 мин. по 12 ч. 00 мин. «07» апреля 2021 г., проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Каванским О.А., государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Леонченко С.В. (должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по объекту по адресу: 663302, г. Норильск, ул. Московская, 29А пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) совместно с заведующим отделом СТТ и СБЖ МАУ ДО «ДТДМ» Хабаловым Олегом Владимировичем (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
58/1/1	Ширина эвакуационного выхода из коридора (пом. № 7 по техпаспорту) в тамбур (пом. № 8 по техпаспорту) в свету 0,71 м.	ч. 4 ст. 4 № 123-ФЗ. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1_1 и 1_2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому	01.10.2022.

		<p>переворужению.</p> <p>п. 4.2.19. СП 1.13130.2020. Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м.</p>	
53/1/2	<p>Ширина эвакуационного прохода в коридоре (пом. №№ 5, 6, 7 по техпаспорту) через арки в свету 0,77 м.</p>	<p>ч. 4 ст. 4 № 123-ФЗ.</p> <p>В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1 1 и 1 2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>п. 4.3.3. СП 1.13130.2020. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее 1,0 м.</p>	01.10.2022
58/1/3	<p>План эвакуации, размещенный в коридоре (пом. № 5 по техпаспорту), висит не в соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации.</p>	<p>п. 6.2.10. ГОСТ Р 12.2. 143-2009. Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на колоннах и в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации.</p>	01.10.2022

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены

1.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2.	СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. «Эвакуационные пути и выходы».
3.	ГОСТ Р 12.2. 143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор МО г. Норильск

Красноярского края по пожарному надзору О.А. Казанский

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«07» апреля 2021 г.



(подпись)

Государственный инспектор МО г. Норильск

Красноярского края по пожарному надзору С.В. Леонченко

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«07» апреля 2021 г.




(подпись)

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

«07» апреля 2021 г.



(должность, фамилия, инициалы)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68 т.(391)2751630, sekretar@mcnsk.rsk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по муниципальному образованию г. Норильск  
663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28 т.(3919)431953, o\_zpn.norilsk@mail.ru  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Норильск  
(место составления акта)

« 07 » апреля 20 21 г.  
(дата составления акта)  
12 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального**  
**контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 59

По адресу/адресам: 663302, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, 18  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 23.03.2021 № 59  
подписанного заместителем главного государственного инспектора МО г. Норильск по  
пожарному надзору Тяпкиным Н.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования: «Дворец  
творчества детей и молодежи»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 30 » марта 20 21 г. с 11 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжит. 0 ч. 30 мин.  
« 07 » апреля 20 21 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжит. 0 ч. 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица  
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочий (их) день(дня) / 1 час 00 мин.  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по МО г. Норильск ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Копия распоряжения направлена в МАУ ДО «ДТДМ» вх. № 59 от 23.03.2021 г. 12ч.00мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Казанский Олег Александрович, государственный инспектор МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Леонченко Станислав

Валентинович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий отделом СТТ и ОБЖ МАУ ДО Хабалов Олег Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявления нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки на лестничную площадку подъезда в свету 0,71м.	ч. 4 ст. 4 № 123-ФЗ. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1_1 и 1_2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. п. 4.2.19. СП 1.13130.2020. Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м.	МАУДО «ДТДМ»
2.	Эвакуационный выход из помещений (пом. №№ 5, 6, 7 по проекту ООО «Фирма «Меркурий» 348.2004-АУПС.ПС, лист 3) ведет в лестничную клетку жилого здания.	ч. 4 ст. 89 №123-ФЗ Эвакуационные выходы из подвальных этажей следует предусматривать таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания, сооружения, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом. п. 7.2.13 СП 54.13330.2011 В здании высотой три этажа и более выходы наружу из	МАУДО «ДТДМ»

		подвальных, цокольных этажей и технического подполья должны располагаться не реже чем через 10 м и не должны сообщаться с лестничными клетками жилой части здания.	
3.	Дверь помещения кладовой (пом. № 2 по проекту ООО «Фирма «Меркурий» 348.2004-АУПС.ПС, лист 3), которое используется для хранения горючих материалов (деревянных декораций), имеет ненормированный предел огнестойкости. Не предоставлена документация подтверждающая соответствие двери требованиям 123-ФЗ.	<p>п.3.17 СНиП 2.08.02-89* Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.</p> <p>ч.4 ст. 4 № 123-ФЗ</p> <p>В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ</p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p>ч. 4 ст. 145 №123-ФЗ</p> <p>Обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежит объектам защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются настоящим Федеральным законом («О техническом регулировании», содержащими требованиями к отдельным видам продукции.</p>	МАУДО «ДТДМ»
4.	Дверь помещения мастерской (пом. № 14 по проекту ООО «Фирма «Меркурий» 348.2004-АУПС.ПС, лист 3), которое используется для хранения горючих материалов (деревянных декораций), имеет ненормированный предел огнестойкости. Не предоставлена документация подтверждающая соответствие двери требованиям 123-ФЗ.	<p>п.3.17 СНиП 2.08.02-89* Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.</p> <p>ч.4 ст. 4 № 123-ФЗ</p> <p>В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов</p>	МАУДО «ДТДМ»

		<p>защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ</p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p>ч. 4 ст. 145 №123-ФЗ</p> <p>Обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются настоящим Федеральным законом «О техническом регулировании», содержащими требования к отдельным видам продукции.</p>	
5.	<p>Дверь помещения кабинета (пом. № 9 по проекту ООО «Фирма «Меркурий» 348.2004-АУПС.ПС, лист 3), которое используется для хранения горючих материалов (деревянных декораций), имеет ненормированный предел огнестойкости. Не предоставлена документация подтверждающая соответствие двери требованиям 123-ФЗ.</p>	<p>п.3.17 СНиП 2.08.02-89* Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.</p> <p>ч.4 ст. 4 № 123-ФЗ</p> <p>В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ</p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p>ч. 4 ст. 145 №123-ФЗ</p> <p>Обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты</p>	<p>МАУДО «ДТДМ»</p>

		защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются настоящим Федеральным законом «О техническом регулировании», содержащими требованиями к отдельным видам продукции.	
6.	Дверь помещения мастерской (пом. № 10 по проекту ООО «Фирма «Меркурий» 348.2004-АУПС.ПС, лист 3), которое используется для хранения горючих материалов (деревянных декораций), имеет ненормированный предел огнестойкости. Не предоставлена документация подтверждающая соответствие двери требованиям 123-ФЗ.	п.3.17 СНиП 2.08.02-89* Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч. ч.4 ст. 4 № 123-ФЗ В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, части 1 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации. ч. 4 ст. 145 №123-ФЗ Обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежит объект защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются настоящим Федеральным законом «О техническом регулировании», содержащими требованиями к отдельным видам продукции.	МАУДО «ДТДМ»
7.	Дверь помещения кабинета (пом. № 13 по проекту ООО «Фирма «Меркурий» 348.2004-АУПС.ПС, лист 3), которое используется для хранения горючих материалов (деревянных декораций), имеет ненормированный предел огнестойкости. Не предоставлена документация подтверждающая соответствие двери требованиям 123-ФЗ.	п.3.17 СНиП 2.08.02-89* Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч. ч.4 ст. 4 № 123-ФЗ В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, части 1 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов	МАУДО «ДТДМ»

		<p>защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ</p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p>ч. 4 ст. 145 №123-ФЗ</p> <p>Обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются настоящим Федеральным законом «О техническом регулировании», содержащими требования к отдельным видам продукции.</p>	
8.	<p>Дверь помещения (пом. № 1 по проекту ООО «Фирма «Меркурий» 348.2004-АУПС.ПС, лист 3), используемого в качестве производственного, имеет ненормированный предел огнестойкости. Не предоставлена документация подтверждающая соответствие двери требованиям 123-ФЗ.</p>	<p>п.3.17 СНиП 2.08.02-89* Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.</p> <p>ч.4 ст. 4 № 123-ФЗ</p> <p>В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ</p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p>ч. 4 ст. 145 №123-ФЗ</p> <p>Обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты</p>	<p>МАУДО «ДТДМ»</p>

		защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются настоящим Федеральным законом «О техническом регулировании», содержащими требованиями к отдельным видам продукции.	
9.	Дверь помещения (пом. № 4 по проекту ООО «Фирма «Меркурий» 348.2004-АУПС.ПС, лист 3), используемого в качестве производственного, имеет ненормированный предел огнестойкости. Не предоставлена документация подтверждающая соответствие двери требованиям 123-ФЗ.	<p>п.3.17 СНиП 2.08.02-89* Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.</p> <p>ч.4 ст. 4 № 123-ФЗ</p> <p>В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ</p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p>ч. 4 ст. 145 №123-ФЗ</p> <p>Обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются настоящим Федеральным законом «О техническом регулировании», содержащими требованиями к отдельным видам продукции.</p>	МАУДО «ДТДМ»
10.	Дверь помещения (пом. № 11 по проекту ООО «Фирма «Меркурий» 348.2004-АУПС.ПС, лист 3), используемого в качестве производственного, имеет ненормированный предел огнестойкости. Не предоставлена документация подтверждающая соответствие двери требованиям 123-ФЗ.	<p>п.3.17 СНиП 2.08.02-89* Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.</p> <p>ч.4 ст. 4 № 123-ФЗ</p> <p>В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов</p>	МАУДО «ДТДМ»



Прилагаемые к акту документы:

1. Предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 07.04.2021 № 56/1/1-10

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор МО г. Норильск  
Красноярского края по пожарному надзору

О.А. Казанский

Государственный инспектор МО г. Норильск  
Красноярского края по пожарному надзору

С.В. Леонтенко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 07 » апреля 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68 т.(391)2751630, sekretar@mchskrsk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по муниципальному образованию г. Норильск  
663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28 т.(3919)431953, ogpn.norilsk@mail.ru  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания № 59/1/1-10**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении**  
**мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по**  
**предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

«Дворец творчества детей и молодежи»  
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Н.А. Тяпкина от «23» марта 2021 года № 59, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. «30» марта 2021 г., и с 11 ч. 30 мин. по 12 ч. 00 мин. «07» апреля 2021 г., проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Казанским О.А., государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Леонтенко С.В. (должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) совместно с заведующим отделом СТТ и ОБЖ МАУ ДО «ДТДМ» Хабаловым Олегом Владимировичем (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
59/1/1	Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки на лестничную площадку подъезда в свету 0,71м.	ч. 4 ст. 4 № 123-ФЗ. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1_1 и 1_2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому	01.10.2022

		<p>переворужению. п. 4.2.19. СП 1.13130.2020. Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м.</p>	
59/1.2	<p>Эвакуационный выход из помещений (пом. №№ 5, 6, 7 по проекту ООО «Фирма «Меркурий» 348.2004-АУПС.ПС, лист 3) ведет в лестничную клетку жилого здания.</p>	<p>ч. 4 ст. 89 №123-ФЗ Эвакуационные выходы из подвальных этажей следует предусматривать таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания, сооружения, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом. п. 7.2.13 СП 54.13330.2011 В здании высотой три этажа и более выходы наружу из подвальных, цокольных этажей и технического подполья должны располагаться не реже чем через 100 м и не должны сообщаться с лестничными клетками жилой части здания.</p>	01.10.2022
59/1.3	<p>Дверь помещения кладовой (пом. № 2 по проекту ООО «Фирма «Меркурий» 348.2004-АУПС.ПС, лист 3), которое используется для хранения горючих материалов (деревянных декораций), имеет ненормированный предел огнестойкости. Не предоставлена документация подтверждающая соответствие двери требованиям 123-ФЗ.</p>	<p>п.3.17 СНиП 2.08.02-89* Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч. ч.4 ст. 4 № 123-ФЗ В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации. ч. 4 ст. 145 №123-ФЗ Обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются настоящим Федеральным законом «О техническом регулировании», содержащими требования к отдельным видам продукции.</p>	01.10.2022
59/1.4	<p>Дверь помещения мастерской (пом. № 14 по проекту ООО «Фирма</p>	<p>п.3.17 СНиП 2.08.02-89* Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений,</p>	01.10.2022

	<p>«Меркурий» 348.2004-АУПС.ПС, лист 3), которое используется для хранения горючих материалов (деревянных декораций), имеет ненормированный предел огнестойкости. Не предоставлена документация подтверждающая соответствие двери требованиям 123-ФЗ.</p>	<p>а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч. ч.4 ст. 4 № 123-ФЗ</p> <p>В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ</p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации. ч. 4 ст. 145 №123-ФЗ</p> <p>Обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежит объекту защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются настоящим Федеральным законом «О техническом регулировании», содержащими требования к отдельным видам продукции.</p>	
59/1/5	<p>Дверь помещения кабинета (пом. № 9 по проекту ООО «Фирма «Меркурий» 348.2004-АУПС.ПС, лист 3), которое используется для хранения горючих материалов (деревянных декораций), имеет ненормированный предел огнестойкости. Не предоставлена документация подтверждающая соответствие двери требованиям 123-ФЗ.</p>	<p>п.3.17 СНиП 2.08.02-89* Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч. ч.4 ст. 4 № 123-ФЗ</p> <p>В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части,</p>	01.10.2022

		<p>соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ</p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p>ч. 4 ст. 145 №123-ФЗ</p> <p>Обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются настоящим Федеральным законом «О техническом регулировании», содержащими требования к отдельным видам продукции.</p>	
59/1.6	<p>Дверь помещения мастерской (пом. № 10 по проекту ООО «Фирма «Меркурий» 348.2004-АУПС.ПС, лист 3), которое используется для хранения горючих материалов (деревянных декораций), имеет ненормированный предел огнестойкости. Не предоставлена документация подтверждающая соответствие двери требованиям 123-ФЗ.</p>	<p>п.3.17 СНиП 2.08.02-89* Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.</p> <p>ч.4 ст. 4 № 123-ФЗ</p> <p>В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ</p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p>ч. 4 ст. 145 №123-ФЗ</p> <p>Обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются настоящим Федеральным законом «О техническом регулировании», содержащими требования к отдельным видам продукции.</p>	01.10.2022
59/1.7	<p>Дверь помещения кабинета (пом. № 13 по проекту ООО «Фирма «Меркурий»</p>	<p>п.3.17 СНиП 2.08.02-89* Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений,</p>	01.10.2022

	<p>348.2004-АУПС.ПС, лист 3), которое используется для хранения горючих материалов (деревянных декораций), имеет ненормированный предел огнестойкости. Не предоставлена документация подтверждающая соответствие двери требованиям 123-ФЗ.</p>	<p>а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч. ч.4 ст. 4 № 123-ФЗ</p> <p>В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ</p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации. ч. 4 ст. 145 №123-ФЗ</p> <p>Обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются настоящим Федеральным законом «О техническом регулировании», содержащими требования к отдельным видам продукции.</p>	
59/1/8	<p>Дверь помещения (пом. № 1 по проекту ООО «Фирма «Меркурий» 348.2004-АУПС.ПС, лист 3), используемого в качестве производственного, имеет ненормированный предел огнестойкости. Не предоставлена документация подтверждающая соответствие двери требованиям 123-ФЗ.</p>	<p>п.3.17 СНиП 2.08.02-89* Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч. ч.4 ст. 4 № 123-ФЗ</p> <p>В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части,</p>	01.10.2022

		<p>соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ</p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p>ч. 4 ст. 145 №123-ФЗ</p> <p>Обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются настоящим Федеральным законом «О техническом регулировании», содержащими требования к отдельным видам продукции.</p>	
59/1.9	<p>Дверь помещения (пом. № 4 по проекту ООО «Фирма «Меркурий» 348.2004-АУПС.ПС, лист 3), используемого в качестве производственного, имеет ненормированный предел огнестойкости. Не предоставлена документация подтверждающая соответствие двери требованиям 123-ФЗ.</p>	<p>п.3.17 СНИП 2.08.02-89* Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.</p> <p>ч.4 ст. 4 № 123-ФЗ</p> <p>В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ</p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p>ч. 4 ст. 145 №123-ФЗ</p> <p>Обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются настоящим Федеральным законом «О техническом регулировании», содержащими требования к отдельным видам продукции.</p>	01.10.2022
59/1/10	<p>Дверь помещения (пом. № 11 по проекту ООО «Фирма «Меркурий» 348.2004-</p>	<p>п.3.17 СНИП 2.08.02-89* Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений,</p>	01.10.2022

	<p>АУПС.ПС, лист 3), используемого в качестве производственного, имеет ненормированный предел огнестойкости. Не предоставлена документация подтверждающая соответствие двери требованиям 123-ФЗ.</p>	<p>а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч. ч.4 ст. 4 № 123-ФЗ</p> <p>В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ</p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации. ч. 4 ст. 145 №123-ФЗ</p> <p>Обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются настоящим Федеральным законом («О техническом регулировании»), содержащими требования к отдельным видам продукции.</p>	
--	--	--	--

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены

1.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2.	СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. «Эвакуационные пути и выходы»
3.	СП 2.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
4.	СП 54.13130.20011 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные»
5.	СНиП 2.08.02-89* «Строительные нормы и правила. Общественные здания и сооружения»

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор МО г. Норильск  
Красноярского края по пожарному надзору О.А. Казанский

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«07» апреля 2021 г.

Государственный инспектор МО г. Норильск  
Красноярского края по пожарному надзору С.В. Леонченко

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«07» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

  
\_\_\_\_\_

(подпись)

«07» апреля 2021 г.



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы)