

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68 т.(391)2114528. sekretar@mchskrsk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию г. Норильск
663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28 т.(3919)431953, ofps7gpn@m4c.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Норильск
(место составления акта)

“ 26 ” апреля 20 18 г.
(дата составления акта)
14 час. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального кон-
троля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 18

По адресу/адресам: Россия, 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Хантайская, 27
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 12.03.2018 № 18,
подписанного главным государственным инспектором МО г. Норильск по пожарному надзо-
ру Иващенко В.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества
детей и молодежи»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 25 ” апреля 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжит. 1 ч. 00 мин.
“ 26 ” апреля 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжит. 0 ч. 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочий(их) день(дня) / 1 час. 30 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДиПР по МО г. Норильск ГУ МЧС России по Красноярскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы).
Директор Фокшей Л.Н. 13.03.2018 16ч.30мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Егоров Николай Николаевич, государственный инспектор МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Тяпкин Никита Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий отделом Трофименко О.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
г.Норильск, ул.Хантайская, 27, Помещение №66			
1.	Запор на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора учреждения в тамбур, не обеспечивает возможность её свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	руководитель
2.	Запор на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора учреждения в тамбур, не обеспечивает возможность её свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	МАУДО «ДТДМ»
3.	Заполнение проема в противопожарной перегородке, отделяющей кладовую реквизита, выполнено в виде двери с не нормируемым пределом огнестойкости.	п. 1.82 СНиП 2.08.02-89 Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.	руководитель
4.	Второй эвакуационный выход не изолирован от жилой части здания.	п. 5.4.17 СП 1.13130.2009 Помещения общественного назначения должны иметь входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания. ч.4 ст.4. №123-ФЗ В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, приме-	руководитель


		<p>няются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>п. 1.55 СНИП II-Л.1-62 Из располагаемых в первых этажах жилых зданий помещений, указанных в п. 1.15 настоящей главы, должны быть обособленные выходы наружу.</p>	
г.Норильск, ул.Хантайская, 27, Помещение №67			
5.	На путях эвакуации в тамбуре основного эвакуационного выхода допускается хранение пиломатериалов и размещение стеллажа.	<p>п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390.</p> <p>б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;</p>	руководитель
6.	В помещении №9 ширина горизонтального участка пути эвакуации составляет 0,56м. (установлена тумбочка).	<p>п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390.</p> <p>б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;</p>	руководитель
7.	На путях эвакуации в тамбуре второго эвакуационного выхода допускается хранение теннисного стола, шкафов.	<p>п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390.</p> <p>б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;</p>	руководитель
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены			
1.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
2.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, ППР РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390.		
3.	СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.		

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Краткая характеристика пожарной опасности объекта
2. Предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 26.04.2018 № 18/1/1-7

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор МО г. Норильск
Красноярского края по пожарному надзору



Н.Н. Егоров

Государственный инспектор МО г. Норильск
Красноярского края по пожарному надзору


Н.А. Тяпкин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МАУДО «ДТДМ» Фокшей Л.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 26 ” апреля 20 18 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

- Сибирского регионального центра 8(3912)98-55-47
- ГУ МЧС России по Красноярскому краю 8(3912)27-09-19

1. Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», зарегистрировано в налоговом органе 30.08.1996г. (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – серия 24 №005118281). Согласно уставу, учредителем МАУДО «ДТДМ» является администрация города Норильска Красноярского края. Согласно договору о закреплении муниципального недвижимого имущества на праве оперативного управления от 28.05.2012 № 949, помещения №66 и №67 закреплены за МАУДО «ДТДМ» на праве оперативного управления.

Помещения расположены на 1-ом этаже жилого дома, 2-й степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1. Общая площадь помещений учреждения 117,9 кв.м. и 191,4 кв.м. Несущие стены железобетонные панели, железобетонные плиты перекрытия. Крыша плоская, мягкая рулонная.

Планировочное решение здания представляет собой набор групповых, административных и бытовых помещений, имеющих выходы в общие коридоры, оборудованные эвакуационными выходами. Из помещений предусмотрено по 2 эвакуационных выходов. Пути эвакуации загромождены, очищены от снега. Дверные полотна открываются по направлению выхода из здания.

В помещениях учреждения проведен монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа. Ремонт и техническое обслуживание осуществляет МУП ТПО «ТоргСервис», согласно договору от 26.12.2017 № 99-18/1-ТО. Акт проверки работоспособности от 30.03.2018. Здание оборудовано комплексом централизованного наблюдения по выделенному радиосигналу КР Electronic systems LTD «LARS». С организацией ООО «Фирма «Меркурий» заключен договор на оказание мониторинговых услуг, по выводу сигнала на пульт подразделения пожарной охраны от 26.12.2017. № 122/17.

Помещения в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения, находятся в рабочем состоянии. На все огнетушители имеются паспорта. Планы (схемы) эвакуации разработаны, вывешены на видных местах.

Руководителем организации приказом от 29.12.2017 №174 назначено должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность – Бороденко И.В.. Руководитель и ответственное лицо прошли обучение в объеме пожарно-технического минимума, квалификационные удостоверения от 10.03.2016 № 15694 и от 07.11.2016 № 17388 соответственно.

Государственный инспектор МО г. Норильск
Красноярского края по пожарному надзору



Н.Н. Егоров