Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68 т.(391)2114528, sekretar@mchskrsk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию г. Норильск
663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28 т.(3919)431953, ofps7gpn@m4c.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 18/1/1-7
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

"Дворец творчества детей и молодежи"
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору В.В. Иващенко от 12 марта 2018года № 18, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. «25» апреля 2018г. и с 14 ч. 00 мин. по 14 ч. 30 мин. «26» апреля 2018г. проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором МО г.Норильск Красноярского края по пожарному надзору Егоровым Н.Н., государственным инспектором МО г.Норильск Красноярского края по пожарному надзору Тяпкиным Н.А.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
здания: г. Норильск, ул. Хантайская, 27
пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с заведующим отделом Трофименко О.А.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
г.Норильск, ул.Хантайская, 27, Помещение №66			
18/1/1	Запор на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора учреждения в тамбур, не обеспечивает возможность её свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	04.06.2018
18/1/2	Запор на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора учреждения в тамбур, не обеспечивает возможность её	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспе-	04.06.2018

	свободного открывания изнутри без ключа.	чивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	
18/1/3	Заполнение проема в противопожарной перегородке, отделяющей кладовую реквизита, выполнено в виде двери с не нормируемым пределом огнестойкости.	п. 1.82 СНиП 2.08.02-89 Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.	20.08.2018
18/1/4	Второй эвакуационный выход не изолирован от жилой части здания.	п. 5.4.17 СП 1.13130.2009 Помещения общественного назначения должны иметь входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания. ч.4 ст.4. №123-ФЗ В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. п. 1.55 СНиП II-Л.1-62 Из располагаемых в первых этажах жилых зданий помещений, указанных в п. 1.15 настоящей главы, должны быть обособленные выходы наружу.	20.08.2018
г.Норильск, ул.Хантайская, 27, Помещение №67			
18/1/5	На путях эвакуации в тамбуре основного эвакуационного выхода допускается хранение пиломатериалов и размещение стеллажа.	п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390. б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;	04.06.2018
18/1/6	В помещении №9 ширина горизонтального участка пути эвакуации составляет 0,56м. (установлена тумбочка).	п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390. б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;	04.06.2018
18/1/7	На путях эвакуации в тамбуре второго эвакуационного выхода допускается хранение теннисного стола, шкафы.	п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390. б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, там-	04.06.2018

		бурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;	

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, ППР РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390.
3.	СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Н.Н. Егоров

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«26» апреля 2018 г.

М.П.*

Государственный инспектор МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Н.А. Гяпкин

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«26» апреля 2018 г.

М.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор Фокшей Л.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

«26» апреля 2018 г.